

ORH-Bericht 2008 TNr. 33
Sanierung einer Heizzentrale

Jahresbericht des ORH

Bei der staatlich geförderten Sanierung einer Heizzentrale in einem Bezirksklinikum wurde die Heizkesselanlage erheblich überdimensioniert, die Leistung des Blockheizkraftwerks zu groß ausgelegt und die Förderquote falsch ermittelt. Die Prüfung führte zu einer Rückforderung von 1,8 Mio. €.

Beschluss des Landtags
vom 23. Juni 2009
(Drs. 16/1607 Nr. 2 p)

Die Staatsregierung wird gemäß Art. 114 Abs. 3 und 4 der Bayerischen Haushaltsordnung ersucht, unter Bezugnahme auf den Landtagsbeschluss vom 17.04.2007 (Drs. 15/7950 Nr. 2 Buchst. w) bei der Förderung von Baumaßnahmen auf eine bedarfsgerechte Dimensionierung und die Nutzungsdauer der Heizzentralen zu achten.